

電力調達仕様書（低圧）

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は次に掲げる需要場所で使用する電力の調達について適用する。

(2) 需要場所

札幌市中央区南21条西7丁目他16か所（別紙「仕様書別記一覧」のとおり）

(3) 用途

路面電車の停留場電気設備用

2 調達仕様

(1) 電気方式、電圧、周波数、受電方式等

ア 電気方式	交流単相3線式
イ 電圧	100V
ウ 周波数	50Hz
エ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電流及び予定使用電力量

別紙「仕様書別記一覧」の通り

(3) 調達期間

令和6年10月の検針日から令和7年10月の検針日前日まで

(4) 需給地点

北海道電力ネットワーク株式会社の電線路または引込線と路面電車停留場電気設備との接続点

(5) 電気工作物の財産分界点

「(4) 需給地点」に同じ。

(6) 保安上の責任分界点

「(4) 需給地点」に同じ。

(7) その他

ア) 電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内のみなし小売電気事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ) 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

ウ) 本契約履行に際して必要な現地作業（電力取引メーターの取換えなど）が発生する場合は、路面電車営業終了後の0時30分～5時00分の間実施すること。

また、各需要場所での電力量は、使用見込であり実際の使用電力を保証するものではないものとする。（時間帯、時期に応じて変動する）

仕様書別記一覧

No.	需要場所	契約名義 ※需要場所と異なる 場合のみ記載	需要場所住所等		通知等送付先	供給地点特定番号	用途	供給電方式	供給電圧 (標準電圧) (V)	計量電圧 (標準電圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	受電方式	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	自家発電設備		蓄熱設備等		現在の 契約者	旧一般電気事 業者との契約 種別
			郵便番号	住所												有無	容量	有無	容量		
1	デンテイ ヤマハナ19ジョウウチ		-	札幌市中央区南十九条西7丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0033-4400-7038-0097-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
2	デンテイ ローフウェイリグチ(ソト)		-	札幌市中央区南十九条西16丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0033-4401-4028-0197-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
3	コウナンジョウカツコウマエデンテイ		-	札幌市中央区南二十一一条西7丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0033-4404-6018-0097-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
4	デンテイ ヒガシトシテントオリウチ		-	札幌市中央区南二十一一条西9丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0033-4404-9028-0097-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
5	デンテイ イシヤマトオリウチ		-	札幌市中央区南二十一一条西11丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0033-4405-1040-0500-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
6	デンテイ ヒガシトシテントオリソト		-	札幌市中央区南二十二条西8丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0043-4406-8018-0097-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
7	デンテイ イシヤマトオリ(ソト)		-	札幌市中央区南二十二条西10丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0043-4407-0010-2000-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
8	ニシ4チヨウメウチマワリデンテイ		-	札幌市中央区南一条西4丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0143-0203-4028-0397-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
9	ニシ4チヨウメトマワリデンテイ		-	札幌市中央区南一条西4丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0143-0203-4028-0497-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
10	タスキコウジソトマワリデンテイ		-	札幌市中央区南二条西3丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0143-0206-3028-0497-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
11	タスキコウジウチマワリデンテイ		-	札幌市中央区南二条西3丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0143-0210-4018-0397-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
12	デンテイナカジマコウエンススキノ		-	札幌市中央区南十一一条西7丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0153-0356-7028-0197-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
13	デンテイキョウケイトオリ		-	札幌市中央区南十四条西7丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0153-0369-7038-0197-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
14	デンテイ ヤマハナ19ジョウウチ(ソト)		-	札幌市中央区南十九条西6丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0153-0379-6018-0397-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
15	デンテイ ニシセン11ジョウウチ(ソト)		-	札幌市中央区南十一一条西15丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0183-0357-5030-0197-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
16	デンテイ ニシ16ジョウ		-	札幌市中央区南十七条西15丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0183-0376-5018-0097-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B
17	デンテイ ローフウェイリグチ(ウチ)		-	札幌市中央区南十九条西14丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0183-0380-4018-0097-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線 路または引込線と路面電車停留場 電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	-	無	-	(株)エネワンでんき	従量電灯B

仕様書別記一覧

No.	需要場所	予定 契約 電力等		年間予定 使用電力 使用量 (kWh)	6年10月	6年11月	6年12月	7年1月	7年2月	7年3月	7年4月	7年5月	7年6月	7年7月	7年8月	7年9月	発注課及び連絡先
1	デンテイ ヤマハナ19ジヨウ(ウチ)	30	A	1,806	148	152	147	181	155	152	156	156	130	142	141	146	維持管理課 011-551-4880
2	デンテイ ローブウェイリグチ(ソト)	30	A	1,973	164	170	164	193	163	162	172	174	144	158	152	157	維持管理課 011-551-4880
3	コウナンショウガッコウマエデンテイ	30	A	6,574	536	566	557	694	588	570	563	551	448	480	498	523	維持管理課 011-551-4880
4	デンテイ ヒガシソントメントオリウチ	30	A	2,115	176	181	178	206	171	171	186	187	154	168	167	170	維持管理課 011-551-4880
5	デンテイ イシヤマトオリ(ウチ)	30	A	1,827	146	153	149	179	153	151	162	163	136	150	143	142	維持管理課 011-551-4880
6	デンテイ ヒガシソントメントオリソト	30	A	2,006	164	174	168	202	166	164	175	174	143	156	156	164	維持管理課 011-551-4880
7	デンテイ イシヤマトオリ(ソト)	30	A	1,833	150	158	151	178	150	148	160	160	133	147	145	153	維持管理課 011-551-4880
8	ニシ4チヨウメウチマワリデンテイ	40	A	2,465	213	225	229	280	211	188	202	202	162	177	192	184	維持管理課 011-551-4880
9	ニシ4チヨウメソトマワリデンテイ	50	A	7,072	317	394	848	1,340	1,138	1,057	483	389	284	276	287	259	維持管理課 011-551-4880
10	タヌキコウソソトマワリデンテイ	50	A	3,192	277	291	297	363	273	244	262	261	209	228	249	238	維持管理課 011-551-4880
11	タヌキコウソウチマワリデンテイ	40	A	3,052	264	280	285	348	262	233	251	249	199	217	237	227	維持管理課 011-551-4880
12	デンテイナカソマコウエンスキノ	30	A	5,762	489	506	507	626	492	447	491	477	390	438	454	445	維持管理課 011-551-4880
13	デンテイキョウケイトオリ	10	A	3,801	315	317	315	403	324	292	326	329	272	304	309	295	維持管理課 011-551-4880
14	デンテイ ヤマハナ19ジヨウ(ソト)	30	A	1,876	161	151	149	182	147	141	168	169	141	155	157	155	維持管理課 011-551-4880
15	デンテイ ニシセン11ジヨウ(ソト)	30	A	7,583	262	373	1,263	1,733	1,375	1,111	268	262	206	231	252	247	維持管理課 011-551-4880
16	デンテイ ニシ16ジヨウ	30	A	10,290	494	618	1,450	1,959	1,588	1,412	490	498	398	438	477	468	維持管理課 011-551-4880
17	デンテイ ローブウェイリグチ(ウチ)	30	A	1,939	159	167	164	201	159	156	156	170	139	153	161	154	維持管理課 011-551-4880